



UWAGA:

- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić rzędne istn. infrastruktury
- w przypadku znacznych różnic w porównaniu z rzędnymi założonymi skontaktować się z projektantem
- Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto wg zwyczajowego układania - w rejonie kolizji należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność w czasie wykonywania prac

UWAGA:  
-ZMIANA KIERUNKU 0-90° ZAWSZE Z UŻYCIEM KSZTAŁTEK 2x45°  
-PRZED WŁĄCZENIEM DO ISTN. SIECI DOKONAĆ DEZYNFEKCJI, PRZEPŁUKANIA I ZBADANIA SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI POD WZGLĘDEM "BAKTERIOLOGICZNYM"  
-ZASUNY KLINOWE Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM I TELESKOPOWĄ OBLUDOWĄ TRZPIENIA Z ŻELWA SFEROIDALNEGO  
-POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE: KOŁNIERZE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB POWLEKANE POLIPROPYLENEM RUCHOME, DOCIŚKOWE Z TULEJAMI DO RUR PE, ŚRUBY POŁĄCZENIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

<div><div> <b>PROJ-MAR</b></div><div><div>Marek Szwalgun</div><div>tel: 401 240 137 e-mail: szwalgun@pwp.pl</div></div><div><div>ul. Chłopska 22 77-400 Nowów</div><div>NIP: 741-149-31-37 REGON: 301022478</div></div></div> <div>Pracownictwo Projektowo Usługowe</div>		
NAZWA OBIEKTU	Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi	
ADRES OBIEKTU	Radawnica: 35,327,325,320 Krzywa Wś: 136/5,132/7,131/1,158,180,8124,8128,190,155,322,321,319 Bielawa: 41,172,47,173,78,81,82,83,165,29,123,128,135,116,138/8,79,121/1,120/2,71	
TYTUŁ RYSUNKU	Profil kanalizacji grawitacyjnej S21-S58 i S16-S56	
SKALA 1:100/500	DATA 04.2015	RYS. NR15
PROJEKTOWAŁ: techn. Zygmunt Chocholowski	UPR. BUD. NR UPR. BUD. NR 01-A-63/77 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Szwalgun	UPR. BUD. NR WKPi0353/POOS/12 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS