

Ad.1 Nie

Ad.2 W uzasadnionych okolicznościach zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji. Warunkiem koniecznym jest zakończenie rzeczowe i finansowe zadania w bieżącym roku.

Ad.3 Informacja zostanie podana przy otwarciu ofert.

Ad. O wielkości wg zaleceń producenta kotłów i parametrach producenta zbiornika opału (pellet), pozostała część składu paliwa do składowania pelletu.

Ad.5 Kotły w układzie zamkniętym z chłodnicą lub otwartym bez chłodnicy są rozwiązaniem równoważnym.

Ad.6 Tak

Ad.7 Tak