STAROSTWO POWIAT
Al. Piasta 32
77-400 ZŁOTÓW

Mapa do celów projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	IZPG GN-OD.6640.1927.2015
Nazwa miejscowości	Międzybłocie
Jednostka ewidencyjna identyfikator	303108_2
nazwa	Złotów – Ob. Wiejski
Obręb ewidencyjny identyfikator	0055
nazwa	Międzybłocie
Skala mapy	1 : 1000
Nazwa układu współrzędnych Prostokątnych płaskich Układu wysokości	„1965/3"
	Kronsztadt
Sekcja mapy zasadniczej	343.423.021
Mapa aktualna na dzień	07.12.2015r.

.....
nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

18149.....
nr uprawnień i podpis geodety

*) Należy podać skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami – zamieścić stosowną informację.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA ZŁOTOWSKI

P.3031.2015.1880
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

2015-12-11
(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Za zgodność z oryginałem
mgr Kazimierz Staszek
projektant instalacji elektrycznych
Upr. NN-8345/778/84

nu
enia drogowego:
oprawą oswietleniową
E na dz. nr 498, 460/2
Złotów obw. Wiejski

proj. przecisk pod drogą na głębokości 1,1 m mierząc od rzednej utwardzenia drogi dł = 7 m. Osłona kabla - rura DVK 110 Arot dł = 7 m

ist. szafka oświetleniowa SO-1

proj. przepust kablowy rura DVK 110 dł = 8 m

proj. przepust kablowy rura DVK 110 dł = 2 m

nr 1/II, nr 2/II, nr 3/II, nr 4/II, nr 5/II

LEGENDA:

- proj. kabel typ: YAKY 4 x 25 mm²
- proj. słup oświetleniowy segmentowy z rur stalowych ocynkowanych ogniowa dł = 9 m wysiegnik oprawy rurowy dł = 1,5 m
- proj. oprawa oświetleniowa SGS 203 1 x SON-TPP 100 W

Ochrona od porażeń elektrycznych sieć zasilająca nn. 0,4 kV

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁACZENIE ZASILANIA

konać instalację uziemiającą
tach uziemienia (słupy)
kraczać wartości 30Ω

PROJEKT TECHNICZN BUDOWLANY					
Temat:	Oświetlenie drogowe drogi gminnej gruntowej				
Adres obiektu	*MIĘDZYBŁOCIE dz. nr 498, 460/2 gm.Złotów*				
Tytuł	*Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego*				
Branża	Elektroenergetyczna				
Nr rysunku	01	Skala 1 : 1000	Data	grudzień 2015	Podpis
Projektował	mgr Staszek Kazimierz	Uprawnienia specjalność	NN-8345/778/84 instalacyjno.inż.	mgr elektrotechnik uprawnienia do kierowania nadzorowania projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Upr. budowlane NN-8345/778/84	