

ZP.271.07.1.2017.RB

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Pieczynek**”, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść zapytania, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie Wykonawcy:

1. W przedmiarze robót punkt 21 jest następujący opis nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowej – piaskowej gr. 3cm (kostka inwestora) a w SIWZ nawierzchnię drogi wykonać z kostki betonowej typu polbruk TETKA 20x16x8 cm o fakturze gładkiej bez fazy kolor szary.


Jaką wersję należy przyjąć do wyceny i czy materiał kostka polbrukowa jest po stronie wykonawcy jak tak to jaka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienił załączony do SIWZ przedmiar robót, usuwając w pkt 21 zapis (kostka materiał Inwestora).

Jednocześnie informujemy, że w ofercie należy założyć wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8cm typu Polbruk TETKA 20x16 o fakturze gładkiej, bez fazy, kolor szary lub równoważnej (kształt kostki typu „kość” – np. behaton 20x16,5x8cm), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w rozdziale IV SIWZ.

Koszt kostki betonowej oraz wszystkich pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Z up. **WÓJTA**

Ryszard Wiński
Zastępca Wójta