Studnia osadowa DN1200 — 105,50 / 103,50 / 102,50

Zasuwa DN200

Kanał grawitac. k.s. DN200

Przyłącze wody do hydrantu
PE90, L= 20m

HPn1- 80

Prefabrykowana szafka automatyki pomp

Wlz: YKY 4×10mm²

Zasil. odw.: YKY 3×2,5mm²

Złącze kablowo-pomiarowe, wg odrębnego opracowania ENEA OPERATOR
(warunki techniczne przyłączenia do sieci nr .....)

"A"

Słup oświetleniowy

STŁ 105,55 / 104,15 Studzienka kontrolna na sieci tłocznej

Rurociąg tłoczny
DN110 PE

Brama wjazdowa
szer. 4m z furtką

Plac manewrowy oraz pozostały teren i dojazd
kostka brukowa betonowa szara 8cm (pol-bruk)

Ogrodzenie-panele ocynk. o wys.1,5m
na fund. bet.

Istn. zbiornik bezodpływowy
do likwidacji

Proj. przepompownia P1
DN2000, dwie pompy po 2,31kW

105,80 (góra płyty przepompowni)
105,50 (teren przy przepompowni)
103,47 (wlot - dopływ ścieków)
102,17 (dno przepompowni)

ZYGMUNT CHOCHOŁOWSKI 75-814 KOSZALIN ul. Szeroka 26/3

OBIEKT	Sieć kan. sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przepompowniami ścieków	Data opracow.
ADRES	Teren zabudowy mieszkaniowej w m. Buntowo Gaj, Buntowo, Bługowo, gm. Złotów	
INWESTOR	Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	2015/09

Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P1 1:300

Branża: SANITARNA KANALIZACYJNA
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Nr rys.

Projektował	Nr uprawnień	Sprawdził	Nr uprawnień
mgr inż. Zygmunt Chochołowski	GKPW-6347/7 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (WOIIB-PAR/IS/2644/01)	mgr inż. Marek Szwalgun	WKP/0353/POOS/12 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (WKP/IS/0067/13)
Podpis		Podpis	

S 4