

Złotów, 22.11.2017 r.

ZPP.271.28.1.2017.RB

### **Modyfikacja zapytania ofertowego**

Gmina Złotów informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”, wprowadzono zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZPP.271.28.2017.RB).

Pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

- „ d) wymagania dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych:**
- sezonowa efektywność w trybie chłodzenia  $SEER \geq 5,60$
  - sezonowa efektywność w trybie grzania  $SCOP \geq 4,00$
  - klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) – A<sup>+</sup>
  - klasa efektywności energetycznej (grzanie) – A<sup>+</sup>
  - czynnik chłodniczy: R-410A

Pozostałe warunki opisane w zapytaniu ofertowym, w tym termin składania ofert nie ulegają zmianie.

**WÓJT**  
*inż. Piotr Lach*

