

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierżążenko (dz. nr 116/3)”**, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie wykonawcy:

„Sieć wodociągowa biegnie w ciągu drogi gminnej. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny pełną wymianę gruntu czy wykopy mają być zasypane gruntem rodzimym?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zасыpanie wykopów należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w pkt 13.3. Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ.

„Zасыpywanie wykopu przecinającego drogi lub w drogach aktualnych i planowanych oraz ich pobocza, nasypy itp. musi uwzględniać stabilność gruntu. W razie konieczności mechanicznego zagęszczania gruntu, należy użyć odpowiedniego sprzętu nie zagrażającego trwałości rury. Zасыpywanie wykopu w miejscach wymagających stabilności gruntu (np. przekroczenia obiektów komunikacyjnych i ziemnych obiektów hydrotechnicznych) powinno odbywać się dwuetapowo. W pierwszym etapie powinna być wykonana zасыпка w warstwie ochronnej, której grubość powinna wynosić co najmniej 0,3 m ponad wierzch rury. Materiałem zасыпки w obrębie tej strefy powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zасыпки w warstwie ochronnej powinien być zagęszczony lekkim sprzętem do zagęszczania do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $IS > 0,95$.

Zagęszczenie powinno odbywać się w warstwach po około 30 cm grubości. W etapie drugim wykop zасыpany zostanie do rzędnej terenu. Do wypełnienia wykopu w drugim etapie wykorzystać można grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, że będzie to grunt mineralny. W przypadku, gdy miąższość nadkładu nie będzie przekraczała 0,8 m uformowanie i zagęszczenie gruntu przeprowadzić można w jednej warstwie. W przypadku większej miąższości nadkładu, z uwagi na efektywność zagęszczania zaleca się uformowanie również dwóch oddzielnie zagęszczonych warstw. Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą.

W przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż wilgotność optymalna, grunt przed zagęszczeniem powinien być przesuszony. W celu zapewnienia właściwej równomierności zagęszczenia należy:

- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości,
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejeżdżania zagęszczającego, liczba przejeżdżania powinna być uzależniona od zastosowanego sprzętu,

prowadzić zagęszczenie od krawędzi do środka nasypu.

Za miarę właściwego zagęszczenia warstwy nadkładu przyjąć należy wskaźnik zagęszczenia $IS \geq 0,95$

Zagęszczone warstwy zasypu w wykopie powinny być odebrane geotechnicznie. Kontrolę stanu zagęszczenia gruntu należy przeprowadzić przez wykonanie próby Proctora.”

Pytanie wykonawcy:

„Czy do wyceny muszą być przyjęte materiały żeliwne AVK?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania materiałowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. (w załączeniu).

Pytanie wykonawcy:

„Czy wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wg stawek określonych w Uchwale Nr XXV.259.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego (D.U.W.W. 1.02.2017 poz. 936)

„ § 2. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych:

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się stawkę opłaty:

1) dla dróg utwardzonych:

a) za zajęcie pobocza i rowu 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego;

b) za zajęcie chodnika 3,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego;

c) za zajęcie jezdni 4,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego.

2) dla dróg nieutwardzonych 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego.”

Z up. WÓJTA

Ryszard Wiński
Zastępca Wójta