

Złotów, 24.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „**Dostawa kruszywa drogowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Złotów**”, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść zapytania, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie wykonawcy:

„Czy Zamawiający w cz. 1 dopuszcza domieszkę gruzu ceglanego? Jeśli tak to ile procent?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza domieszkę cegły w kruszywie pochodzącym z recyklingu betonu stosowanego uprzednio w budownictwie, w ilości do 25%.


Zastępca Wójta
mgr Paweł Michalski