

ZP.271.02.2.2019.D

Złotów, 25.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „**Dostawa kruszywa drogowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Złotów**”, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść zapytania, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie wykonawcy:

„1. Czy Zamawiający w cz.2 dopuszcza dostarczenie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5mm, uzyskanych w wyniku co najmniej dwukrotnego przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8mm.”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie wykonawcy:

„2. Czy Zamawiający w cz. 2 dopuszcza podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5mm o kategorii procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym na poziomie C50/30 czy musi być to mieszanka całkowicie przekruszona C90/3 ?”

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza się kruszywo kategorii C_{50/30}.


Z up. Wójta
mgr Paweł Michalski
Zastępca Wójta