

zasilanie YKY5x10mm² (Z ZKP)

FR100 63A

ochronniki przep.

||| x4

⊗ ⊗ ⊗ ||| lampki sygn. L1,L2,L3

P313 40A/30MA

S303 25A

YDY5x4mm²

p. pw. 16kW

P313 40A/30MA

S303 32A

YDY5x4mm²

p. pw. 24kW

P313 40A/30MA

S301B16

YDY3x2,5mm²

grz. pom. tech.

S301B16
YDY3x12,5mm²

grz. szatnia

S301B16
YDY3x2,5mm²

grz. socjalne
+ korytarz

S301B16
YDY3x2,5mm²

grz. korytarz

S301B16
YDY3x2,5mm²

grz. socjalne

P313 25A/30MA

S301B10A

YDY3x1,5mm²

⊗ ośw. korytarz
+ gosp.

S301B10A
YDY3x1,5mm²

⊗ ośw. WC
+ szatnia

S301B10A
YDY3x1,5mm²

⊗ ośw. WC2
+ szatnia

S301B10A
YDY3x1,5mm²

⊗ ośw. socjalne

S301B10A
YDY3x1,5mm²

rezerwa

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDÓW I ROBÓT
ROMAN MĄDRY
77-400 Złotów, Błękit 36b

Temat:	RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT RG	
Obiekt:	Budowa szatni - budynku sanitarno - gospodarczego	
Adres Inwestycji:	Rudna gm. Złotów ; dz. nr 208	
Inwestor:	Gmina Złotów ul. Leśna 7 , 77-400 Złotów	
Projektant inst. elektr.:	mgr inż. Jan Maksimczyk upr. bud. nr GP-7342/1709/92 w specjalności elektrycznej bez ograniczeń	
Sprawdził inst. elektr.:	mgr inż. Wojciech Kosiba upr. bud. nr ZAP/0117/OWOE/10 w specjalności elektrycznej bez ograniczeń	
Opracował:	tech. bud. Roman Mądry	Skala rysunku: 1:50
Data opracowania:	Nr rysunku: PB-E2	