# PRZEPOMPOWNIA
# Skala 1 : 300

Proj. Przepompownia
DN1500, dwie pompy po 11kW

103,00 (góra płyty przepompowni)
102,70 (teren przy przepompowni)
140,90 (wlot - dopływ ścieków)
98,10 (dno przepompowni)

Przepust przed bramą wejściową
L= 7m, DN300

Szafka sterująco-zasilająca
80x60x30cm

Studzienka kontrolna
na sieci tłocznej
102,70
101,30
$STŁ_1$

$PsIV$ 102,60
99,50
$S_2$

Brama wejściowa
szer. 4m

Ogrodzenie-panele ocynk. o wys.1,5m, ø 5mm na fund. bet., teren utwardzony, kostka bet., grub. 8cm na podbudowie.

Przejście przeciskiem sterowanym na długości 10m
DN200, w rurze przeciskowej DN 300mm

$HP_n$ - 80

So 102,70 Studnia osadowa
99,43 DN1200PE
98,43 Zasuwa DN200

$S_1$ 102,60
99,46

102,70
99,55
$S_3$

Słup oświetleniowy

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT CHOCHOŁOWSKI 75-814 KOSZALIN ul. Szeroka 26/3 | | | |
| OBIEKT | Sieć kan. sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków | | Data opracow. |
| ADRES | Teren zabudowy mieszkaniowej w m. Wysoisz, gm. Złotów | | 2018/04 |
| INWESTOR | Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów | | |
| Projekt zagospodarowania terenu przepompownii 1:300 | | | |
| Branża : SANITARNA KANALIZACYJNA<br>Stadium opracowania : PROJEKT BUDOWLANY | | | Nr rys. |
| Projektował<br>tech. Zygmunt Chochołowski | Nr uprawnień<br>GT-V-6314/01<br>w zakresie sieci i instalacji sanitarnych<br>(ZOIIB-ZAP/IS/2644/01) | Sprawdził<br>mgr inż. Marek Szwalgun<br>Inodis | Nr uprawnień<br>WKP/0353/POOS/12<br>w zakresie sieci i instalacji sanitarnych<br>(WKP/IS/0067/13) | 6 |