



Zamawiający:		Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	
Inwestycja:		Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Bielawa	
Branża:	Sanitarna	Stadium:	Projekt budowlany
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Numer i zakres uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12	
Sprawdziła:	mgr inż. Monika Kowalczyk	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. ZAP/0229/PWOS/13	
Treść rysunku		Skala 1:100 1:500	Data wrzesień 2018
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej		Nr rys. 04_S	Rev: A

UWAGA:

- Profile podłużne rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu oraz opisem technicznym.
- Przyjęto zwyczajowe zagłębienie istniejącej infrastruktury podziemnej. 1 m przed i za miejscem przewidywanej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego wykop wykonać ręcznie.
- Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą dwudzielną tworzywową.
- Rzędne góry włączów studzienek wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni.

5. Odaleń rurę zaga. o przylgę po ul. 0,9m kładąc od góry przewidywanego do głęb. 20cm (poza ul. w boku rury) warstwą żużla i przylgę po 0,9m

mgr inż. Grzegorz Rodziewicz
PROJEKTANT
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych
WKP/0143/POOS/12

